



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01815

(номер сертификата соответствия)

032622

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"  
(ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская область, город Клин, село Спас-Заулок,  
улица Сосновый Бор, дом 36. ОГРН: 1035003950321.  
Телефон: 84954116565. Факс: 84954116564

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"  
(ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская область, город Клин, село Спас-  
Заулок, улица Сосновый Бор, дом 36. ОГРН: 1035003950321.  
Телефон: 84954116565. Факс: 84954116564.

Производственная площадка: См. Приложение – бланк № 006802.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование, рег. номер свидетельства об  
аккредитации и адрес экспертной организации,  
выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", РОССИЯ, 105066, РОССИЯ, город  
Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.  
Телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об  
уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Стекло закаленное огнестойкое торговой марки Ругоране 100 габаритными размерами по  
высоте до 3000 мм, по ширине до 2000 мм, номинальных толщин 6, 8, 10 мм, выпускаемое  
по СТО 11765852-11-2021. Серийный выпуск:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование и номер документа по стандартизации и/или  
номер и дата договора,  
на соответствие требованиям которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 33000-2014 «Стекло и изделия из него. код ОК 034 (ОКПД 2)  
Метод испытания на огнестойкость». Предел 23.12.12.111  
огнестойкости – Е 60 (v).

код ТН ВЭД России  
7007 19 800 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**  
(номер и дата протокола испытаний, наименование  
и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной  
организации НСОПБ, проводившей исследования  
(испытания) и измерения)

Протокол сертификационных испытаний № 114-С-21 от 07.06.2021 г.  
ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ  
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. Акт о результатах анализа состояния производства 65-АСП/21  
от 26.05.2021 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа  
"Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от  
07.06.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** СТО 11765852-11-2021

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 07.06.2021 ПО 06.06.2026**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*(подпись)*

**Д.С. Подсевалов**  
И.О. Фамилия

Эксперт (эксперты)

*(подпись)*

**Д.Н. Байгушкин**  
И.О. Фамилия





**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0**  
**приложение**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01815  
(номер сертификата соответствия)

006802  
(учетный номер бланка)

**Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес производства продукции
Общество с ограниченной ответственностью "Гласс Сервис" (ООО "Гласс Сервис").	141667, РОССИЯ, Московская область, город Клин, Спас-Заулок село, улица Сосновый бор, дом 40. Телефон: +7(916)816-60-01 Факс: +7(495)269-03-33 доб 1013.



Руководитель  
 (заместитель руководителя)  
 экспертной организации

Д.С. Подсевалов  
И.О. Фамилия

Эксперт

Д.Н. Байгушкин  
И.О. Фамилия

